

*PM Nowini
22.01.2021 SW*

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ**

Telefony:

- | | |
|--|---------------------------------|
| - informacja o numerach wewnętrznych | 61-286-70-80 |
| - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej | 61-286-70-88 |
| - faks | 61-285-41-76 |
| - e-mail | psse.srodawlkp@pis.gov.pl |
| - Sekcja Higieny Komunalnej | 61-286-70-83 |
| - e-mail Sekcji | higiena.komunalna@psse-sroda.pl |

ul. Żwirki i Wigury 1
63-000 Środa Wielkopolska
www.gov.pl/web/psse-sroda-wielkopolska

ON-HK.903.284.2020

oryginal/kopia
Środa Wielkopolska, dnia 31.12.2020 r.



Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Sosnowa 4
63-020 Zaniemyśl

OCENA ROCZNA O JAKOŚCI WODY

Na podstawie § 22 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294) oraz sprawozdań z badań jakości wody z wodociągu publicznego w Brzostku, przeprowadzonych w 2020 r. w ramach:

1. kontroli urzędowej:

- 25.02.2020 r., nr N/421/2020/LB-WG/PCH/ oraz N/421/2020/LB-WG/PM/, punkt poboru Szkoła Podstawowa, Śnieciska,
- 12.05.2020 r., nr N/897/2020/LB-WG/PCH/ oraz N/897/2020/LB-WG/PM/, punkt poboru Stacja Uzdatniania Wody, Brzostek,
- 07.07.2020 r., nr N/1288/2020/LB-WG/PCH/ oraz N/1288/2020/LB-WG/PM/, punkt poboru mieszkanie konserwatora, Brzostek,
- 22.09.2020 r., nr N/1880/2020/LB-WG/PCH/, N/1880/2020/LB-WG/PM/ oraz N/1880/2020/LB-AS/PGC/, punkt poboru Szkoła Podstawowa, Śnieciska,
- 24.11.2020 r., nr N/2345/2020/LB-WG/PCH/ oraz N/2345/2020/LB-WG/PM/, punkt poboru Stacja Uzdatniania Wody, Brzostek,

2. kontroli wewnętrznej:

- 17.03.2020 r., nr SPR/817/2020 oraz 136917/20/POZ, punkt poboru mieszkanie, Brzostek 9,

niepodlega

- 28.04.2020 r., nr SPR/1159/2020 oraz 199412/20/POZ, punkt poboru Stacja Uzdatniania Wody, Brzostek,
- 17.06.2020 r., nr SPR/1732/2020 oraz 284944/20/POZ, punkt poboru Szkoła Podstawowa, Śnieciska,
- 19.08.2020 r., nr SPR/2162/2020 oraz 411516/20/POZ, punkt poboru mieszkanie, Brzostek 9,
- 13.10.2020 r., nr SPR/2878/2020 oraz 525060/20/POZ, punkt poboru Szkoła Podstawowa, Śnieciska,
- 17.12.2020 r., nr SPR/22/2021 oraz 671139/21/POZ, punkt poboru Stacja Uzdatniania Wody, Brzostek,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej

stwierdza

warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Brzostku do dnia 30.04.2021 r., ze względu na ponadnormatywną wartość parametru żelaza, określając jego dopuszczalną zawartość na poziomie nie przekraczającym 200 µg/l.

/Maria Deręgowska/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Środzie Wielkopolskiej

Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Otrzymują:

Adresat

Do wiadomości:

1. Gmina Zaniemyśl (e-PUAP)
ul. Średzka 9
63-020 Zaniemyśl

2. a/a

KL