

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ**

www.gov.pl/web/psse-sroda-wielkopolska
sekretariat@psse-sroda.pl
PSSESrodaWlkp/SkrytkaESP
higiena.komunalna@psse-sroda.pl

ul. Żwirki i Wigury 1
63-000 Środa Wielkopolska
NIP 7861244641
REGON 00065244

ON-HK.903.69.2022

Środa Wielkopolska, dnia 07.03.2022 r.

**Pani Justyna Dąbrowska
Wójt Gminy Zaniemyśl
ul. Średzka 9
63-020 Zaniemyśl**

Na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej przesyła ocenę obszarową jakości wody pochodzącej z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę na terenie gminy Zaniemyśl za 2021 r.

Tab. Ocena jakości wody na terenie gminy Zaniemyśl w 2021 r.

Lp.	Nazwa wodociągu	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Produkcja wody w m ³ /d	Ocena jakości wody	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie ludzkie	Postępowanie administracyjne	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne	Stosowane sposoby uzdatniania i dezynfekcji wody
1.	Zaniemyśl wodociąg publiczny ¹	2800	418	przydatna do spożycia przez ludzi	nie stwierdzono	nie prowadzono	trwa modernizacja SUW	- napowietrzanie - filtracja, - dezynfekcja podchlorynem sodu,
2.	Brzostek wodociąg publiczny ¹	800	257	przydatna do spożycia przez ludzi	Przekroczenie parametru żelaza. Ilości żelaza przyjmowane wraz z wodą do spożycia, nawet gdy wielokrotnie przewyższają wartość parametryczną, przyczyniają się do zwiększenia obciążenia organizmu	Kontynuacja postępowania administracyjnego o wszczętego w roku 2020. Dnia 27.05.2021 r. wydano decyzję administracyjną o przydatności wody do spożycia przez ludzi	- przegląd oraz naprawa aeratora powietrznego, - przegląd odpowietrzników na odżelaziaczach	- napowietrzanie - filtracja, - dezynfekcja podchlorynem sodu

Lp.	Nazwa wodociągu	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Produkcja wody w m ³ /d	Ocena jakości wody	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie ludzkie	Postępowanie administracyjne	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne	Stosowane sposoby uzdatniania i dezynfekcji wody
					żelazem w niskim stopniu i nie stwarzają istotnego ryzyka szkodliwego wpływu na zdrowie. Dotyczy to także przypadków, gdy znaczna zawartość żelaza prowadzi do wyraźnego wzrostu barwy i mętności wody oraz odczuwalnej zmiany jej smaku i zapachu.			
3.	Polwica wodociąg publiczny ¹	1700	311	przydatna do spożycia przez ludzi	nie stwierdzono	nie prowadzono	nie prowadzono	- napowietrzanie - filtracja, - dezynfekcja podchlorynem sodu, - koagulacja środkiem PAX-18
4.	Czarnotki wodociąg publiczny ¹	1100	264	przydatna do spożycia przez ludzi	nie stwierdzono	nie prowadzono	nie prowadzono	- napowietrzanie - filtracja, - dezynfekcja podchlorynem sodu

¹ producent wody: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Sosnowa 4, 63-020 Zaniemyśl

W roku 2021 nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Zaniemyśl.

/Barbara Rochowiak/
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Środzie Wielkopolskiej
Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Otrzymują:
1. Adresat (e-PUAP)
2. a/a
AK