

Gmina Zaniemyśl

ul. Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl
woj. wielkopolskie
NIP 7861622764, REGON 621256197

Pytania i odpowiedzi do sprawy RI.20/2021

Pytanie nr 1.

Czy dobrze rozumiemy, że pomosty z tworzywa mają być pokryte tworzywem (deska kompozytowa?). Moduły pomostowe z tworzywa same w sobie mają na powierzchni strukturę antypoślizgową imitująca deskę tworzywową.

Czy jeszcze na modułach wymienionych w projekcie ma być deska kompozytowa? Czy to błąd w interpretacji czy zapisie w kosztorysie ofertowym załączonym do SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem technicznym – zewnętrzna – górna powierzchnia modułu podstawowego pomostu wysoko burtowego – WP-F – posiadać ma imitację deski kompozytowej ze strukturą antypoślizgową.

Pytanie nr 2.

W którym miejscu ma znajdować się zadaszenie na pomostach (określone jako wiata)? Czy dopuszczalna jest lekka konstrukcja np. stalowa z daszkiem?

Odpowiedź:

Zadaszenie na pomoście ma pełnić funkcję wiaty umiejscowionej w prawym rogu pomostu i może posiadać zadaszenie stalowe.

Pełniący funkcje
Wójta Gminy Zaniemyśl
Jan Sulanowski
Jan Sulanowski